台灣檢驗科技股份有限公司

行政院環保署許可證字號:環署環檢字第035號

水 質 樣 品 檢 驗 報 告

受驗單位： 臺北市北投區清江國民小學

業　　別 ： *

樣品基質： 飲用水

樣品編號： PD3162801~07

採樣單位： 台灣檢驗科技股份有限公司

採樣地點： 臺北市北投區公館路220號

採樣時間： 109年03月10日10時13分

至： 109年03月10日10時31分

收樣時間： 109年03月10日16時41分

報告日期： 109年03月16日

報告編號： PD/2020/31628

聯 絡 人 ： 陳癸分

樣品編號及位置	是否經認可	大腸桿菌群 檢驗值(單位) NIEA E230.55B	是否經認可	總菌落數 檢驗值(單位) NIEA E203.56B	備註
飲用水水質標準		6 (CFU/100mL)		100 (CFU/mL)	
PD3162801 (七星1F NO28(總務處外))	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3162802 (七星3F NO27(健康飲食教室左))	*	<1 (CFU/100mL)		35 (CFU/mL)	
PD3162803 (七星3F NO3(健康飲食教室右))	*	<1 (CFU/100mL)		80 (CFU/mL)	
PD3162804 (丹鳳2F NO4(樓梯口))	*	<1 (CFU/100mL)		63 (CFU/mL)	
PD3162805 (丹鳳4F NO26(樓梯口))	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3162806 (陽明4F NO24(教具室))	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
PD3162807 (七星2F NO25(301班))	*	<1 (CFU/100mL)		<5 (CFU/mL)	
以下空白					

備　註 ： 1.本報告已由核可報告簽署人審核無誤，並簽署於內部報告文件，簽署人如下：
採樣：孫宏潔(FII-03)；無機檢測類：呂東榮(FII-16)。
2.檢測項目有標示″ *″ 者，係指該檢測項目經環保署許可，並依公告檢測方法分析。
3.低於方法偵測極限之測定值以″ ND″ 表示，並註明其方法偵測極限(MDL)；若高於MDL但低於檢量線最低點濃度時，以″ <檢測報告最低位數單位值″ 表示，並括號註明其實測值。
4.本報告僅對該樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。
5.採樣單位取得飲用水水質採樣(NIEA W101.56A)之許可。
6.菌落數若大於100以上時，數據以科學符號表示，例如1.5E+02，即為1.5×10^2。
7.總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

聲明書： (一)茲保證本機構檢驗室分析之樣品，自本檢驗室收樣至報告發出之過程，係在委託人／申報人指示下，以本公司人員最佳之專業知能，完全依照行政院環境保護署及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測。絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
(二)吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台灣檢驗科技股份有限公司

負責人：權彝成

檢驗室主管：

報告專用章
台灣檢驗科技股份有限公司
安衛事業群
負 責 人：權 彝 成

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions.aspx閱覽，凡電子文件之格式依http://www.sgs.com/en/Terms-and-Conditions/Terms-e-Document.aspx之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、僞造、或曲解本報告所顯示之內容，皆爲不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TWC9525904

SGS Taiwan Ltd. 台灣檢驗科技股份有限公司 | 136-1, Wu Kung Road, New Taipei Industrial Park, Wu Ku District, New Taipei City, Taiwan /新北市五股區新北產業園區五工路136-1號
t (886-2) 2299-3939 f (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw

Member of SGS Group